Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Przycisk DRT



Kod 13



2 NC

Kod 14



2 NO

Kod 15



1 NO + 1 NC

Dane techniczne

Przycisk DRT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / Ex IM2 EEx de I
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm^2
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Przycisk DRT

	A	B	C	D
Oznaczenie:	Komponent	Uszczelnienie	Rodzaj zestyków	Opis

Kod

„A“ Komponent:	DRT

„B” Uszczelnienie:	**Materiał**	**Kolor**	**Właściwości**	**Kod**
	Neopren	czarny	standard	0
	Silikon fluorowy	niebieski	odporny na wysokie i niskie temp.	1
	Viton	zielony	odporny na olej mineralny	2

„C“ Zestyki:		**Kod** srebrne zestyki	**Kod** złote zestyki
	2 NC	13	16
	2 NO	14	17
	1 NO + 1 NC	15	18

„D“ Opis*:	**Napis**	**Kod**	**Napis**	**Kod**
	0, I, Start, Stop	001	0	002

*inne opisy na zamówienie

Przycisk podwójny DDT



Kod 13

2 NC

Kod 14



2 NO

Kod 15



1 NO + 1 NC

Dane techniczne

Przycisk DDT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / Ex IM2 EEx de I
Rodzaj budowy	EEx ed IIC
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm^2
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Przycisk DDT

	A	B	C	D
Oznaczenie:	Komponent	Uszczelnienie	Rodzaj zestyków	Opis

Kod

„A“ Komponent:	DDT

„B” Uszczelnienie:	**Materiał**	**Kolor**	**Właściwości**	**Kod**
	Neopren	czarny	standard	0
	Silikon fluorowy	niebieski	odporny na wysokie i niskie temp.	1
	Viton	zielony	odporny na olej mineralny	2

„C“ Zestyki:		**Kod** srebrne zestyki	**Kod** złote zestyki
	2 NC	13	16
	2 NO	14	17
	1 NO + 1 NC	15	18

„D“ Opis*:	**Napis**	**Kod**	**Napis**	**Kod**
	0, I, Start, Stop	001	0	002

*inne opisy na zamówienie

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Przycisk SLT z napędem kluczykowym

Kod 13



2 NC

Kod 14



2 NO

Kod 15



1 NO + 1 NC

Dane techniczne

Przycisk SLT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / M2 EEx de
Rodzaj budowy	EEx ed IIC
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm^2
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Przycisk SLT

	A	B	C	D
Oznaczenie:	Komponent	Uszczelnienie	Rodzaj zestyków	Funkcja

Kod				
„A“ Komponent:	SLT			

„B” Uszczelnienie:	Materiał	Kolor	Właściwości	Kod
	Neopren	czarny	standard	0
	Silikon fluorowy	niebieski	odporny na wysokie i niskie temp.	1
	Viton	zielony	odporny na olej mineralny	2

„C“ Zestyki:	Kod srebrne zestyki	Kod złote zestyki
2 NC	13	16
2 NO	14	17
1 NO + 1 NC	15	18

„D“ Funkcja:	Niewciśnięty	Klucz	Wciśnięty	Klucz	Kod
	zaryglowany	wyjmowalny	zaryglowany	niewyjmowalny	11
	zaryglowany	wyjmowalny	nie zaryglowany	niewyjmowalny	12
	zaryglowany	nie wyjmowalny	zaryglowany	wyjmowalny	13
	nie zaryglowany	nie wyjmowalny	zaryglowany	wyjmowalny	14
	nie zaryglowany	wyjmowalny	zaryglowany auto.	wyjmowalny	15
	zaryglowany	wyjmowalny	zaryglowany	wyjmowalny	10

Przycisk SLS z napędem kluczykowym

Kod 04/14



Kod 05/15



Dane techniczne

Przycisk SLS

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / M2 EEx de
Rodzaj budowy	EEx ed IIC
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm^2
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Przycisk SLS

	A	B	C	D
Oznaczenie:	Komponent	Mechanizm łączeniowy	Rodzaj zestyków	Opis zestyków

Kod			
„A“ Komponent:	SLS		

„B” Mechanizm przełączania:	Materiał	Kod
	stabilny-stabilny-stabilny	05

„C“ Zestyki:	Kod srebrne zestyki	Kod złote zestyki
2 NO	04	14
2 NO	05	15

„D“ Opis zestyków:	Napis	Kod
	I 0 II	01
	Fern 0 Ort	02
	Hand 0 Auto	03

EX.KAT.03.03/03.2012

AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eul

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Przycisk grzybkowy SGT

Kod 13



2 NC

Kod 14



2 NO

Kod 15

1 NO + 1 NC

Dane techniczne

Przycisk SGT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / M2 EEx de
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm²
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Przycisk SGT

	A	B	C	D	E	F
Oznaczenie:	Komponent	Uszczelnienie	Rodzaj zestyków	Opis	Kolor przycisku	Funkcja

Kod

„A" Komponent:	SGT

„B" Uszczelnienie:	**Materiał**	**Kolor**	**Właściwości**	**Kod**
	Neopren	czarny	standard	0
	Silikon fluorowy	niebieski	odporny na wysokie i niskie temp.	1
	Viton	zielony	odporny na olej mineralny	2

„C" Zestyki:	**Kod** srebrne zestyki	**Kod** złote zestyki
2 NC	13	16
2 NO	14	17
1 NO + 1 NC	15	18

„D" Opis:	**Język**	**Kod**
	niemiecki / angielski	1
	niemiecki / francuski	4

„E" Kolor przycisku:	**Kolor**	**Kod**
	czerwony	1

„F" Funkcja:	**Niewciśnięty**	**Wciśnięty**	**Odblokowywanie**	**Kod**
	bez blokady	blokada	przez pociągnięcie przycisku	2
	bez blokady	blokada	za pomocą kluczyka	3

Potencjometr POT





Dane techniczne

Potencjometr POT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / M2 EEx de
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 250 V
Pobór mocy	maks. 1 W
Zakres rezystancji	100-10 000 Ω
Kąt obracania	270°
Skala	0-100%
Tolerancja	± 20%
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm²
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Potencjometr POT

	A	B
Oznaczenie:	Komponent	Rezystancja

Przykładowy kod zamówienia

Wersja	**Kod A**	**Kod B**	**Kod zamówieniowy A**	**B**
Potencjometr POT Wersja 1 W, 25% tolerancji				
100 Ω	POT	01	POT	01
220 Ω	POT	02	POT	02
470 Ω	POT	03	POT	03
1 000 Ω	POT	04	POT	04
2 200 Ω	POT	07	POT	07
4 700 Ω	POT	05	POT	05
10 000 Ω	POT	06	POT	06

*inne wersje na zamówienie

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Łącznik sterowniczy SCT





Kod 01/11



Kod 02/12



Kod 03/13



Kod 04/14



Kod 05/15



Kod 07/17

Dane techniczne

Łącznik sterowniczy SCT

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ⓔx II 2 G EEx ed IIC / M2 EEx de
Rodzaj budowy	EEx de IIC
Atest	PTB 97 ATEX 1081 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa AC-1	400 V/16 A
Zdolność łączeniowa AC-11	400 V/4 A
ze złotymi zestykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm²
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Łącznik sterowniczy SCT

	A	B	C	D
Oznaczenie:	Komponent	Mechanizm łączeniowy	Rodzaj zestyków	Opis

Kod

„A“ Komponent:	SCT

"B" Mechanizm łączeniowy:	**Wykonanie**	**Kod**
	niestabilny-stabilny-niestabilny	4
	stabilny-stabilny-stabilny	5
	stabilny-stabilny	6
	niestabilny-stabilny-stabilny	7
	stabilny-stabilny-niestabilny	8

„C“ Zestyki:	**Kod** srebrne zestyki	**Kod** złote zestyki
	01	11
	02	12
	03	13
	04	14
	05	15
	07	17

„D“ Opis:

Napis			**Kod**	**Napis**			**Kod**
0		I	01	0	I	II	18
I		II	02	AUS	AUTO	EIN	19
STOP		START	03	AUS	HAND	AUTO	20
HAND		AUTO	04	ÖRTLICH	AUS	FERN	21
SENKEN		HEBEN	05	START	NORMAL	STOP	22
REMOTE		LOCAL	06	OFF	0	ON	23
I	0	II	07	HAND	OFF	AUTO	24
AUS	BETRIEB	EIN	08	0	IN	START	25
AUS	0	EIN	09	MAN		AUTO	26
AUF	0	AB	10	START		STOP	27
Entriegelt	0	Verriegelt	11	HEBEN		SENKEN	28
OUT	OF	HAND	12	OFF		ON	29
LOCAL	REMOTE	AUTO	13	AUS		EIN	30

EX.KAT.03.03/03.2012

AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eul

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Lampka sygnalizacyjna SIL

Dane techniczne

Lampka sygnalizacyjna SIL

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC | Ex II 2 G EEx d ia IIC
Rodzaj budowy	EEx ed IIC | EEx d ia IIC
Atest	PTB 98 ATEX 1040 U
Napięcie znamionowe	20 V do 250 V AC/DC | 10 V do 28 V DC 12 V do 30 V AC/DC
Prąd	ok. 4-15 mA | maks. 25 mA (DC) | maks. 24 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm^2
Ciężar	ok. 0,15 kg

Kod zamówienia - Lampka sygnalizacyjna SIL

	A	B	C
Oznaczenie:	Komponent	Kolor	Napięcie

Kod

„A" Komponent:	SIL	
„B" Kolor:	**Kolor**	**Kod**
	biały	1
	żółty	2
	czerwony	3
	niebieski	4
	zielony	5
„C" Napięcie:	**Napięcie**	**Kod**
	20 V - 250 V AC/DC	10
	18 V - 30 DC (Ex-i)	34
	12 V - 24 V AC/DC	11

Amperomierz AM 45

Dane techniczne

Amperomierz AM 45

Oznak. urządzenia wg 94/9/EC	Elektromagnetyczny Ex II 2 G EEx e IIC / IM2 EEx e I Magnetoelektryczny Ex II 2 G EEx ib IIC / IM2 EEx ib I	
Atest	PTB 99 ATEX 2032 U	
Rodzaj budowy	Elektromagnetyczny EEx e II	Magnetoelektryczny EEx ib IIC
Dokładność	Klasa 2,5	Klasa 1,5
Przeciążalność	10-krot przez 25s 25-krot przez 4s 50-krot przez 1s wskazywane 1:1,5	10-krot przez 5s
Zakres pomiarowy	n/1A 0 - 25 A bezpośrednio	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Li	-	maks. 0,1 mH
Ci	-	maks. 0,1 nF
Ui	-	maks. 30 V
Ii	-	maks. 150 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 1,5 - 4 mm^2	
Ciężar	ok. 0,35 kg	

Kod zamówienia - Amperomierz AM 45

	A	B	C
Oznaczenie:	Komponent	Mechanizm	Zakres pomiarowy

Kod

„A" Amperomierz:	**Rozmiar wyświetlacza**	**Kod**
	50 mm x 45 mm	AM 45
„B" Mechanizm:	**Typ połączenia**	**Kod**
	połączenie bezpośrednie	1
	połączenie Ct n/1A	2
	Port 0 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	5
	Port 4 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	6
	poł. magnetoelektryczne 0 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	7
	poł. magnetoelektryczne 4 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	8

„C" Skala:	**Zakres pomiarowy**	**Kod**	**Zakres pomiarowy**	**Kod**
	0 - 1 / 1.5 A	02	0 - 75 /112.5 A	13
	0 - 2.5 / 3.75 A	03	0 - 100 / 150 A	14
	0 - 5 / 7.5 A	04	0 - 150 / 225 A	15
	0 - 10 / 15 A	05	0 - 200 / 300 A	16
	0 - 15 / 22.5 A	06	0 - 250 / 375 A	17
	0 - 20 / 30 A	08	0 - 300 / 450 A	18
	0 - 30 / 45 A	09	0 - 400 / 600 A	19
	0 - 40 / 60 A	10	0 - 500 / 750 A	20
	0 - 50 / 75 A	11	0 - 600 / 900 A	21
	0 - 60 / 90 A	12	0 - 100% / 150%	33

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Amperomierz AM 72



Dane techniczne

Amperomierz AM 72

Oznak. urządzenia wg 94/9/EC	Elektromagnetyczny Ex II 2 G EEx e IIC / IM2 EEx e I Magnetoelektryczny Ex II 2 G EEx ib IIC / IM2 EEx ib I	
Atest	PTB 99 ATEX 2032 U	
Rodzaj budowy	Elektromagnetyczny EEx e II	Magnetoelektryczny EEx ib IIC
Dokładność	Klasa 2,5	Klasa 1,5
Przeciążalność	10-krot przez 25s 25-krot przez 4s 50-krot przez 1s wskazywane 1:1,5	10-krot przez 5s
Zakres pomiarowy	n/1A 0 - 25 A bezpośrednio	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Li	-	maks. 0,1 mH
Ci	-	maks. 0,1 nF
Ui	-	maks. 30 V
Ii	-	maks. 150 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 1,5 - 4 mm^2	
Ciężar	ok. 0,40 kg	

Kod zamówienia - Amperomierz AM 72

	A	B	C
Oznaczenie:	Komponent	Mechanizm	Zakres pomiarowy

Kod

„A" Amperomierz:	Rozmiar wyświetlacza	Kod
	72 mm x 72 mm	AM 72

„B" Mechanizm:	Typ połączenia	Kod
	połączenie bezpośrednie	1
	połączenie Ct n/1A	2
	Port 0 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	5
	Port 4 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	6
	poł. magnetoelektryczne 0 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	7
	poł. magnetoelektryczne 4 - 20/24 mA (skala 0-100% / 120%)	8

„C" Skala:	Zakres pomiarowy	Kod	Zakres pomiarowy	Kod
	0 - 1 / 1.5 A	02	0 - 75 /112.5 A	13
	0 - 2.5 / 3.75 A	03	0 - 100 / 150 A	14
	0 - 5 / 7.5 A	04	0 - 150 / 225 A	15
	0 - 10 / 15 A	05	0 - 200 / 300 A	16
	0 - 15 / 22.5 A	06	0 - 250 / 375 A	17
	0 - 20 / 30 A	08	0 - 300 / 450 A	18
	0 - 30 / 45 A	09	0 - 400 / 600 A	19
	0 - 40 / 60 A	10	0 - 500 / 750 A	20
	0 - 50 / 75 A	11	0 - 600 / 900 A	21
	0 - 60 / 90 A	12	0 - 100% / 150%	33

AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eul

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Łącznik sterowniczy GHG 23 i GHG 29





Kod 060



Kod 062



Kod 065

GHG 23 / GHG 29

Dane techniczne

Łącznik sterowniczy 23

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx ed IIC / IM2 EEx e I
Rodzaj budowy	EEx de IIC
Atest	PTB 98 ATEX 1116 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 10 A
Zdolność łączeniowa	AC 11: 230 V/10 A | 500 V/6 A DC 11: 24 V/2 A | 230 V/0,4 A
Wersja ze złotymi stykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 0,5 - 2,5 mm^2
Ciężar	1 warstwa ok. 0,20 kg | 2 warstwy 0,35 kg

Dane techniczne

Łącznik sterowniczy 29

Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G
Rodzaj budowy	EEx de IIC
Atest	PTB 98 ATEX 1118 U
Napięcie znamionowe	do 500 V
Prąd znamionowy	maks. 16 A
Zdolność łączeniowa	AC15: 230 V/6 A | 400 V/4,0 A DC13: 24 V/2 A | 230 V/0,5 A
Wersja ze złotymi stykami	maks. 400 mA
Zaciski przyłączeniowe	2 x 0,5 - 2,5 mm^2 lub 1 x 1,0 - 6,0 mm^2
Ciężar	1 warstwa ok. 0,25 kg | 2 warstwy 0,40 kg 3 warstwy ok. 0,55 kg

Kod zamówienia - GHG 23, GHG 29

	A	B	C	D	E
Oznaczenie:	Komponent	Mechanizm łączeniowy	Rodzaj zestyków	Opis	
Blokada					

Kod

„A“ Komponent: GHG 23 | GHG 29

"B" Mechanizm łączeniowy:	Wykonanie	Kod
	niestabilny-stabilny-niestabilny	4
	stabilny-stabilny-stabilny	5
	stabilny-stabilny	6
	niestabilny-stabilny-stabilny	7
	stabilny-stabilny-niestabilny	8

"C" Styki:	Kod Srebrne styki
	060
	062
	065
	061
	063
	067
	011

1 poziom

Styki:	Kod Srebrne styki
	034
	037
	049
	023
	019
	033
	024

2 poziomy

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Łącznik sterowniczy GHG 23 i GHG 29



Kod zamówienia - GHG 23, GHG 29

„D“ Opis: Napis			Kod	Napis			Kod
0		I	01	0	I	II	18
I		II	02	AUS	AUTO	EIN	19
STOP		START	03	AUS	HAND	AUTO	20
HAND		AUTO	04	ÖRTLICH	AUS	FERN	21
SENKEN		HEBEN	05	START	NORMAL	STOP	22
REMOTE		LOCAL	06	OFF	0	ON	23
I	0	II	07	HAND	OFF	AUTO	24
AUS	BETRIEB	EIN	08	0	IN	START	25
AUS	0	EIN	09	MAN		AUTO	26
AUF	0	AB	10	START		STOP	27
Entriegelt	0	Verriegelt	11	HEBEN		SENKEN	28
OUT	OF	HAND	12	OFF		ON	29
LOCAL	REMOTE	AUTO	13	AUS		EIN	30
STOP	0	START	14	HAND		AUTO	31
HAND	0	AUTO	15	ON		OFF	32
AUF	AUS	ZU	16	I	II	III	33
HAND	AUS	AUTO	17				

„E“ Blokada:	Brak	Środkowa	W lewo	W prawo
	□	▯	▧	▨
Kod:	0	1	2	3

Etykiety opisowe i blokady

ZUB 20

ZUB 17

ZUB 17

ZUB 14

Kod zamówienia - Etykiety opisowe

	C1	C2	C3
Oznaczenie:	Etykieta	Napis	Miejsce montażu

Kod „C1“ Etykieta:	Wersja	Kod
	52,0 mm x 13 mm	ZUB 19
	37,0 mm x 17 mm z uchwytem	ZUB 20
„C2” Napis:	**Wersja .....**	**.....**
„C3” Miejsce montażu:	**Wersja .....**	**Pole.....**

Kod zamówienia - Blokada

Kod „C1“ Etykieta:	Wersja	Kod	„C3“ Pole
z klapką (czerwona)	przycisk grzybkowy	ZUB 01	...
z klapką (czysta)	przycisk grzybkowy	ZUB 02	...
alarm ppoż. (czerwony) z młoteczkiem	przycisk grzybkowy	ZUB 15	...
z klapką (czysta)	przycisk	ZUB 12	...
z klapką (czerwona)	przycisk	ZUB 13	...
z ryglem i łańcuchem	przycisk grzybkowy	ZUB 14	...
z klapką bez „0“ aktywacji	przycisk podwójny	ZUB 16	...
z klapką z „0“ aktywacją	przycisk podwójny	ZUB 17	...

*inne wykonania na zamówienie

AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eul

Podzespoły do kaset i tablic sterowniczych
do indywidualnego wyposażenia

Zaciski przyłączeniowe KLM



MKX 4

UK 3 N



USLKG 5

Dane techniczne

Zaciski przyłączeniowe KLM

	Zacisk MXK 4-Ex	Zacisk UK 3 N	Zacisk PE USLKG 5
Oznakowanie urządzenia wg 94/9/EC	Ex II 2 G	Ex II 2 G	Ex II 2 G
Rodzaj budowy	EEx de IIC		
Atest	PTB 99 ATEX 3132 U	PTB 98 ATEX 1651 U	PTB 99 ATEX 4487 U
Napięcie znamionowe	do 420 V	do 750 V	do 750 V
Prąd znamionowy	maks. 27 A	maks. 32 A	maks. 32 A
Przekrój zacisków przyłączeniowych	4,0 mm^2, przewód jednożyłowy, przewód wielożyłowy	4,0 mm^2 przewód jednożyłowy 2.5 mm^2 przewód wielożyłowy	4,0 mm^2 przewód jednożyłowy, przewód wielożyłowy
Szerokość zacisków	6,2 mm	5,2 mm	6,2 mm
Szerokość płytki krańcowej	1,5 mm	1,8 mm	-

Kod zamówienia - Zaciski przyłączeniowe KLM

	A	B	C	D	E
Oznaczenie:	Komponent	Wersja	Typ zacisku	Liczba zacisków	Liczba zacisków PE
Kod					
"A" Zaciski:	KLM				

"B" Wersja	**Kod**
Ex-e	01
Ex-i	02

"C" Typ zacisków	**Kod**
Blok zacisków (maks. 6 zacisków MXK 4-EX)	B
Wkład zacisków (maks. 3 zaciski MXK 4-EX)	E
Zacisk UK 3 N	A

"D" Liczba zacisków	**Kod**
1	001
2	002
3	003
itd.	itd.

"E" Liczba zacisków PE	**Kod**
1	01
2	02
3	03
itd.	itd.

EX.KAT.03.03/03.2012

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu